







配电箱编号	AP4				
管线选择	YJV-0.6/1kV 5X25 RC50				
自动空气断路器 M1-100/3D	In=80A 				
					
自动空气断路器 M1-63/3D Z45-63/3D	In=63A	In=16A	In=40A	In=16A Z45-63/3D In=32A	
变频控制器					
					
设备编号	18#				
设备容量	15KW				
设备名称	清池泵	检修电源	检修电源	检修电源	
配电箱型号	JX6-5002				
备 注	室外防雨型,IP55				

中铁工程设计咨询集团有限公司		工程名称	保定市乐凯大街南延工程	
设 计	董 旭	施工图设计 排水工程 金线河雨水泵站 北线泵站AP系统图	图 号	P4-S1-1-64-2/2
复 核	张 子 衡		比例尺	示意
专业审核	李 士 强		日 期	2020.07
总体审定	李 铁 松		第 2 张 共 2 张	