

配电箱编号	AP2				
管线选择	YJV-0.6/1kV 5x10 PC40				
自动空气断路器 M1-63/3C	In=32A				
自动空气断路器 Z45-63/3C	In=10A	In=16A	In=25A	In=16A	Z45-63/3D In=32A
起 动 器					D-C40/4-385
设备编号					
设备容量					
设备名称	备用	UPS	备用	备用	
配电箱型号	JX4-4004				
备 注					

配电箱编号	AP3				
管线选择	YJV-0.6/1kV 5X25 RC50				
自动空气断路器 M1-100/3D	In=80A				
自动空气断路器 M1-63/3D Z45-63/3D	In=63A	In=16A	In=40A	In=16A	Z45-63/3D In=32A
变频控制器	PS				D-C40/4-385
设备编号	17#				
设备容量	15KW				
设备名称	清池泵	检修电源	检修电源	检修电源	
配电箱型号	JX6-5002				
备 注	室外防雨型,IP55				

中铁工程设计咨询集团有限公司		工程名称	保定市乐凯大街南延工程	
设 计	董 旭	施工图设计 排水工程 金线河雨水泵站 北线泵站AP系统图	图 号	P4-S1-1-64-1/2
复 核	张 子 衡		比例尺	示意
专业审核	李 士 强		日 期	2020.07
总体审定	李 铁 松		第 1 张 共 2 张	