



轴流风机控制原理图

设备、器材表

序号	编号	名称	型号、规格	单位	数量	备注
1	FU	熔断器	RT9-20/6	个	1	
2	HG	信号灯	AD11-10/21 绿色	个	1	
3	HR	信号灯	AD11-10/21 红色	个	2	
4	SB1 SB3	控制按钮	LA101P-P11-2220	个	2	
5	SB2 SB4	控制按钮	LA101P-P11-2210	个	2	
6	KM	接触器	CJ20-10	个	2	
7	KH	热继电器	JR20-10/3D	个	2	

中铁工程设计咨询集团有限公司		工程名称	保定市乐凯大街南延工程		
设计	董旭	施工图设计 排水工程 金线河雨水泵站 南线泵站轴流风机控制原理图		图号	P4-S1-1-123-1
复核	张子衡			比例尺	示意
专业审核	李士俊			日期	2020.07
总体审定	李铁松			第 1 张 共 1 张	