



接地平面布置图 1:100

说明：
在标有⊙处室外h=0.5m处做测试点，
施工完后实测达不到要求时增打接地极。

中铁工程设计咨询集团有限公司		工程名称	保定市乐凯大街南延工程	
设计	曹红	施工图设计		图号 P4-S1-1-62-1
复核	张云鹏	排水工程 金线河雨水泵站		比例尺 1:100
专业审核	李铁柱	北线泵站接地平面布置图		日期 2020.07
院审定	李铁柱			第 1 张 共 1 张